



**COMMUNE DE
COSSONAY**
Service des eaux

AVIS A LA POPULATION

Communiqué du 12 mai 2017 relatif à la qualité de l'eau

La Municipalité fait suite à l'avis à la population du jeudi 11 mai 2017, distribué par un tout-ménage le vendredi 12 mai 2017 au matin concernant la qualité de l'eau.

Après avoir mené les investigations d'usage, la Municipalité apporte les compléments d'informations suivants :

1. Une pollution ponctuelle du réseau d'eau potable, par le refoulement d'un volume d'eau de 55 m³ dans le réseau à la station de pompage « En Marche » est intervenue le mercredi 10 mai 2017 entre 20h00 et 23h00. Cette eau a été contaminée par des eaux de ruissellement qui se sont infiltrées dans l'ouvrage.
2. Suite aux odeurs inhabituelles constatées par la population, la Municipalité a émis préventivement l'avis de ne plus boire l'eau du robinet sans la faire bouillir au préalable (voir avis du 11 mai 2017).
3. Deux chlorations « choc » ont été effectuées pour désinfecter le réseau le jeudi 11 mai en fin de journée et le vendredi 12 mai en fin de matinée.
4. Une purge systématique des conduites est en cours.
5. Des analyses bactériologiques seront réalisées ce week-end sur les échantillons que le service des eaux prélèvera samedi 13 mai dans la matinée.
6. Les mesures préventives de l'avis du 11 mai dernier seront levées sur la base de résultats d'analyses conformes à la législation fédérale sur les denrées alimentaires.

La Municipalité communiquera sur cet évènement dès qu'elle disposera de plus amples informations. Elles seront diffusées par notre site Internet www.cossonay.ch et par tout-ménage au moment opportun.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Cossonay, le 12 mai 2017

La Municipalité